折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成30年3月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成30年3月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			